

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» апреля 2024 г., 29240061000210075343

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» апреля 2024 г., № 2404/511-29/122/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, пер Совхозный, Дом 24, 88183862445, e-mail: ogpn16arh@29.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: «10» апреля 2024 г., учетный номер 29240061000210075343.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствия с адресами размещения объектов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович, e-mail: ogpn16arh@29.mchs.gov.ru, телефон: +78183862445

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (дознавателя, в том числе руководителя группировки инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, ул Строителей, Дом 25

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемых видов деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", адрес юридического лица: 164200, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, НЯНДОМСКИЙ, НЯНДОМА, СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, Д. 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или иного лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На третьем этаже складское помещение (Ф5.2) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости от здания школьного интерната

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны

быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.09.2024

2. Ширина путей эвакуации на втором этаже при двустороннем расположении дверей составляет менее 1.2 метра (по факту 73 см) Основание: п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.09.2024

(Указываются в обязательном порядке обязательные требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы), которые установлены нарушением обязательных требований, сведений, подтверждающих наличие нарушения и обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, иные правовые акты в контрольном (надзорном) органе, срок устранения нарушения)

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего документ)

подпись

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович, e-mail: ogpn16arh@29.mchs.gov.ru, телефон: +78183862445

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего проект предписания, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата отправки предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

